

Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
на "01" января 2019 г.

МБОУ ДО центр развития творчества детей и юношества г. Туапсе МО Туапсинский район

(наименование муниципального учреждения)

Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контроля
Министерство природных ресурсов Краснодарского края	Плановая - выездная проверка	05.03.2018г - 03.04.2018г	Не установлены нормативы отходов и лимиты на их размещение	Нарушение в ходе проверки устранено
Министерство природных ресурсов Краснодарского края	Внеплановая , документарная проверка	18 .07.2018г	Нарушений на выявлено	Нарушений не выявлено
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Туапсинского района Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю	Плановая - выездная проверка	05.03.2018г-03.04.2018г	По адресу: ул. Шаумяна,6 Эвакуационный выход ведущий из помещения актового зала менее 1.2 м. На пути эвакуации из МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе в месте перепада высот более 45 см. По адресу: ул. , Шаумяна,7 По ул. Шаумяна,7 лит.Б не оборудовано АПС, не оборудовано СОУЭ 1-го типа. Эвакуационный выход ведущий из помещения, указанный в техническом паспорте № 9 менее 1,2 м. , № 14 менее 1,2м.	Нарушение устранено (Отчет по определению расчетных величин индивидуального пожарного риска для объекта: "МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе" расположенного по адресу: ул. Шаумяна,6) Установленное нарушение устранено (оборудовано АПС, оборудовано СОУЭ 1 - го типа). Нарушение устранено (Отчет по определению расчетных величин индивидуального пожарного риска для объекта: "МБОУ ДО ЦРТДиЮ г. Туапсе", расположенного по адресу: ул. Шаумяна,7)

<p>Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Туапсинского района Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю</p>	<p>Внеплановая выездная проверка</p>	<p>14.12.2018г</p>	<p>Нарушений не выявлено</p>	<p>Нарушений не выявлено</p>
<p>ТОУ Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Туапсинском районе</p>	<p>внеплановая</p>	<p>05.04.2018г</p>	<p>Нарушений не выявлено</p>	<p>Нарушений не выявлено</p>

Руководитель



[Signature] Директор
подпись

Л.А. Бурцева
расшифровка