  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ ДО ЦРТДиЮ  
г. Туапсе  
*Е.А. Бурцева*  
«26» февраля 2016 года

## ПАСПОРТ

**доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг,  
а также оказания им при этом необходимой помощи**

### I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:  
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования центр развития творчества детей и юношества г. Туапсе МО Туапсинский район
2. Адрес объекта:  
352800 Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Шаумяна,6
3. Сведения об объекте:
  - 3.1. Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: ул. Шаумяна,6 – 1928г; ул. Шаумяна,7 Литер А– 1952г, Литер Б- 1953г
  - 3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции: 1999г
  - 3.3. Отдельно стоящее здание 2 этажей, 218.16кв.м. ул. Шаумяна,7 Литер Б
  - 3.4. Часть здания:  
нежилое здание – 230,4 ул. Шаумяна,6. Этажность: 1  
нежилое здание – 279,12 кв. м. ул. Шаумяна,7 Литер А. Этажность: 1  
помещение на 1 этаже- 43.83 кв.м. ул. Армавирская,11  
помещение цокольный этаж – 44,1 ул. Звездная,28  
помещение цокольный этаж –77,1 Судоремонтников,58
  - 3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 628 кв.м.
4. Основание для пользования объектом:  
оперативное управление  
(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)
5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг: нет

Наименование предоставляемых услуг: образовательная деятельность

Численность детей-инвалидов в образовательной организации:  
с нарушением опорно-двигательного аппарата - нет;  
инвалиды-колясочники – нет;  
инвалиды по зрению - нет;  
инвалиды по слуху - нет.

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:  
 инклюзивное образование - нет  
 на дому - нет  
 дистанционно - нет  
 другое - нет

**II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*»)
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	-
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	+
3	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	+
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	-
5	Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	-

6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
7	Обеспечение доступа на объект собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	-

**III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	-
3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	-


4	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	-
5	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	-
6	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК или ИПРА	-
7	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	-
8	Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг	-
9	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	-
10	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	-

**IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации**

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки выполнения
1	2	3	4
1	Пути движения необходимо обеспечить указателями движения к доступному входу (п.4.1.3.)	4,50	

2	Обеспечить прозрачных полотна дверей яркой маркировкой (п.5.1.5.)	0,50	
3	Обозначить символом входную дверь доступную для инвалидов, указывающим на их доступность(п. 5.1.6.)	2,00	
4	Обеспечить участки пола на путях движения тактильными предупреждающими указателями и \или контрастно окрашенные поверхности перед дверными проемами и входами на лестницы (п.5.2.3.)	31,00	
5	Увеличить ширину дверных проемов и снизить высоту порогов (п.5.1.4. п. 6.1.8.)	300,00	

Председатель комиссии:  
Начальник управления  
образования администрации  
МО Туапсинский район



Г.А. Никольская

Члены комиссии:  
Начальник отдела  
воспитательной работы  
и дополнительного образования



И.В. Панца

Начальник отдела МТО  
МКУ «Комитет развития образования  
Туапсинского района»



Е.В. Ергин